



Затверджую:

Головний інженер  
КП «Жилбудсервіс»

І.О.Богатіков

**РЕЗУЛЬТАТИ  
СКОРОЧЕНОГО ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПИТНОЇ ВОДИ З РОЗПОДІЛЬЧОЇ МЕРЕЖІ м.ЩАСТЯ  
ТА ЩАСТИНСЬКОГО ВОДОЗАБОРУ ЗА ТРАВЕНЬ 2019г.**

( на відповідність ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною")

№ п/п	Точка відбору	Запах	При смак	Мутність	pH	Азот аміаку	Азот нітритів	Азот нітратів	Загальна жорсткість	Сух. залишок	Хлориди	Сульфати	Залізо	Окисність	ЗМЧ КУО / см3	Заг. коліформи в 100 см <sup>3</sup>	E. Coli	Ентероки в 100 см <sup>3</sup>
	<b>ПДК</b>	Не більш 2	≤ 3	≤ 3,5	6,5-8,5				7,0	1000	350	500	0,3		≤ 100	≤ 1	Відсут	Відсут
1	Резервуар	0	0	0	7,55	< 0,05	<0,003	0,4	4,8	473	56	125	< 0,05	0,46	15	Відс.	Відс.	Відс.
2	Д/с «Зірочка»	0	0	0	7,53	< 0,05	<0,003	0,3	5,0	496	56	123	< 0,05	0,48	8	Відс.	Відс.	Відс.
3	Д/с «Івушка»	0	0	0	7,59	< 0,05	<0,003	0,7	5,0	482	57	125	< 0,05	0,46	9	Відс.	Відс.	Відс.
4	Стomat. кабінет міськ. лікарня	0	0	0	7,58	< 0,05	<0,003	0,5	4,9	491	55	121	< 0,05	0,48	10	Відс.	Відс.	Відс.
5	Офіс	0	0	0	7,54	< 0,05	<0,003	0,4	4,9	485	53	121	< 0,05	0,44	11	Відс.	Відс.	Відс.
6	Сверд. № 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	Відс.	Відс.	Відс.
7	Сверд. № 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Відс.	Відс.	Відс.
8.	Сверд.№ 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Відс.	Відс.	Відс.
9.	Сверд.№ 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Відс.	Відс.	Відс.
10	Сверд.№ 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Відс.	Відс.	Відс.
11	Сверд.№ 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Відс.	Відс.	Відс.

**Висновок:** Відхилень від вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної,призначеної для споживання людиною" не має.

ІНЖЕНЕР З ОНПС

М.П.ШВИДУОВА